



Berechnung gewichteter Brennwert (Mittelwertverfahren nach G 685)

Monat	Sep 25
-------	---------------

Menge Ü1 [Nm³]	2.822.515
Menge Ü2 [Nm³]	0
Menge Ü3 [Nm³]	0

Brennwert Ü1 [kWh/Nm³]	11,605
Brennwert Ü2 [kWh/Nm³]	11,572
Brennwert Ü3 [kWh/Nm³]	11,572

Arbeit Q Ü1 [kWh]	32.755.287
Arbeit Q Ü2 [kWh]	0
Arbeit Q Ü3 [kWh]	0

Abrechnungsbrennwert Ü1-Ü3 [kWh/Nm³]	11,605
---	--------

Rhon Normdichte mengengewichtet	0,802
------------------------------------	-------

Brennwert Erdgastankstelle Abr.BRW / Normdichte	14,470
--	--------

Menge Ü4 [Nm³]	0
Menge Ü5 [Nm³]	15.551
Menge Ü6 [Nm³]	42

Brennwert Ü4 [kWh/Nm³]	0,000
Brennwert Ü5 [kWh/Nm³]	11,572
Brennwert Ü6 [kWh/Nm³]	11,572

Arbeit Q Ü4 [kWh]	0
Arbeit Q Ü5 [kWh]	179.953
Arbeit Q Ü6 [kWh]	488

Gesamtbezug [Nm³]	2.838.108
-------------------	-----------

Abgabe RLM [Nm³]	1.684.387
------------------	-----------

errechnete SLP-Menge [Nm³]	1.153.721
----------------------------	-----------

Der Abrechnungsbrennwert ist der für eine Abrechnungszeitspanne für die Abrechnung zugrunde zu legender mittlerer Brennwert und wird als mengengewichteter Mittelwert gebildet. Die Mengengewichtung erfolgt auf Basis des DVGW Arbeitsblattes G685.