



Berechnung gewichteter Brennwert (Mittelwertverfahren nach G 685)

Monat	Jul 26
-------	---------------

Menge Ü1 [Nm³]	1.482.465
Menge Ü2 [Nm³]	528.798
Menge Ü3 [Nm³]	0

Abrechnungsbrennwert U1-U3 [kWh/Nm³]	11,687
--------------------------------------	--------

Menge Ü4 [Nm³]	0
Menge Ü5 [Nm³]	16.331
Menge Ü6 [Nm³]	17

Gesamtbezug [Nm³]	2.027.611
-------------------	-----------

Brennwert Ü1 [kWh/Nm³]	11,695
Brennwert Ü2 [kWh/Nm³]	11,663
Brennwert Ü3 [kWh/Nm³]	11,629

Rhon Normdichte mengengewichtet	0,810
---------------------------------	-------

Brennwert Ü4 [kWh/Nm³]	0,000
Brennwert Ü5 [kWh/Nm³]	11,685
Brennwert Ü6 [kWh/Nm³]	11,685

Abgabe RLM [Nm³]	1.400.190
------------------	-----------

Arbeit Q Ü1 [kWh]	17.337.427
Arbeit Q Ü2 [kWh]	6.167.371
Arbeit Q Ü3 [kWh]	0

Brennwert Erdgastankstelle Abr.BRW / Normdichte	14,428
---	--------

Arbeit Q Ü4 [kWh]	0
Arbeit Q Ü5 [kWh]	190.829
Arbeit Q Ü6 [kWh]	203

errechnete SLP-Menge [Nm³]	627.422
----------------------------	---------

Der Abrechnungsbrennwert ist der für eine Abrechnungszeitspanne für die Abrechnung zugrunde zu legender mittlerer Brennwert und wird als mengengewichteter Mittelwert gebildet. Die Mengengewichtung erfolgt auf Basis des DVGW Arbeitsblattes G685.