



Berechnung gewichteter Brennwert (Mittelwertverfahren nach G 685)

Monat	Aug 26
-------	---------------

Menge Ü1 [Nm³]	1.988.771
Menge Ü2 [Nm³]	0
Menge Ü3 [Nm³]	0

Brennwert Ü1 [kWh/Nm³]	11,501
Brennwert Ü2 [kWh/Nm³]	11,664
Brennwert Ü3 [kWh/Nm³]	11,593

Arbeit Q Ü1 [kWh]	22.872.855
Arbeit Q Ü2 [kWh]	0
Arbeit Q Ü3 [kWh]	0

Abrechnungsbrennwert Ü1-Ü3 [kWh/Nm³]	11,501
---	--------

Rhon Normdichte mengengewichtet	0,818
------------------------------------	-------

Brennwert Erdgastankstelle Abr.BRW / Normdichte	14,060
--	--------

Menge Ü4 [Nm³]	0
Menge Ü5 [Nm³]	14.923
Menge Ü6 [Nm³]	15

Brennwert Ü4 [kWh/Nm³]	0,000
Brennwert Ü5 [kWh/Nm³]	11,490
Brennwert Ü6 [kWh/Nm³]	11,490

Arbeit Q Ü4 [kWh]	0
Arbeit Q Ü5 [kWh]	171.467
Arbeit Q Ü6 [kWh]	173

Gesamtbezug [Nm³]	2.003.709
-------------------	-----------

Abgabe RLM [Nm³]	1.399.897
------------------	-----------

errechnete SLP-Menge [Nm³]	603.812
----------------------------	---------

Der Abrechnungsbrennwert ist der für eine Abrechnungszeitspanne für die Abrechnung zugrunde zu legender mittlerer Brennwert und wird als mengengewichteter Mittelwert gebildet. Die Mengengewichtung erfolgt auf Basis des DVGW Arbeitsblattes G685.