

§ 27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS		NS	
		Kabel	275,8		685,5	km
		Freileitung	1,3		4,3	km
§ 27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				375.695	kVA
§ 27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS		NS	
		48.699.925	300.349.885		238.045.130	kWh
§ 27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS		NS	
		28	227		58214	
§ 27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				86.043	
§ 27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				28,66	km ²
§ 27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				69,22	km ²
<i>Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)</i>						
		MS	MS/NS		NS	
§ 10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,5%	0,6%		1,7%	
§ 17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	2.846.375	3.121.452		4.165.328	kWh
§ 17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste				10.133.155	kWh
	Kosten der Verlustenergie				400.259,62	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				3,95	ct/kWh