

Nr.1.1	Stromkreislänge		MS	NS	
		Kabel	270,63	934,89	km
		Freileitung	1,28	4,3	km
Nr. 1.2	Installierte Leistung MS/NS			386.34	kVA
Nr. 1.3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		480.587.435	441.580.371	210.262.967	kWh
Nr. 1.4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		22	184	55590	
Nr. 1.5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			89.493	
Nr. 1.6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			29,18	km ²
Nr. 1.7	Geographische Fläche des Netzgebietes			90,06	km ²
Nr. 1.8	Anzahl Entnahmestellen			55590	
Nr. 1.8	Anzahl Entnahmestellen RLM			590	
Nr. 1.8	Anzahl Entnahmestellen SLP			55206	
Nr. 1.9	Grundzuständiger MSB Stadtwerke Bamberg				
<i>Verluste</i>					
Nr. 3.2	Höhe der Durchschnittsverluste	MS	MS/NS	NS	
		0,5%	0,6%	1,9%	
Nr. 3.7	Menge der Verlustenergie	2.609.371	2.844.321	4.137.937	kWh
Nr. 3.7	Gesamtverluste			9.591.629	kWh
Nr. 3.7	Kosten der Verlustenergie			1.378.604,84	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			14,37	ct/kWh
Nr. 4a.	Anzahl IMSYS in NS			225	
Nr. 4b.	Anzahl Entnahmestellen IMSYS in NS			225	
Nr. 4c.	Nicht durchgeführte Netzanschlüsse			0	
Nr. 4d.	Vereinbarungen nach § 14a Abs.1 S.1			0	