

Nr.1.1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	262,824	925,24	km
	Freileitung	1,28	3,14	km
Nr. 1.2	Installierte Leistung MS/NS			388.650 kVA
Nr. 1.3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		481.933.029	440.282.923	210.358.994 kWh
Nr. 1.4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		22	178	54978
Nr. 1.5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			89.468
Nr. 1.6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			29,18 km <sup>2</sup>
Nr. 1.7	Geographische Fläche des Netzgebietes			90,06 km <sup>2</sup>
Nr. 1.8	Anzahl Entnahmestellen			54978
Nr. 1.8	Anzahl Entnahmestellen RLM			581
Nr. 1.8	Anzahl Entnahmestellen SLP			54597
Nr. 1.9	Grundzuständiger MSB Stadtwerke Bamberg			

---

Verluste

	MS	MS/NS	NS		
Nr. 3.2	Höhe der Durchschnittsverluste	0,50%	0,60%	1,90%	
Nr. 3.7	Menge der Verlustenergie	2.614.531	2.831.128	4.125.062	kWh
Nr. 3.7	Gesamtverluste			9.570.721	kWh
Nr. 3.7	Kosten der Verlustenergie			2.235.146,29	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			23,354	ct/kWh

---

Nr. 4a.	Anzahl IMSYS in NS			261
Nr. 4b.	Anzahl Entnahmestellen IMSYS in NS			261
Nr. 4c.	Nicht durchgeführte Netzanschlüsse	MS	MS/NS	NS
	länger als drei Monate nicht durchgeführt	0	0	22
	länger als sechs Monate nicht durchgeführt	6	4	45
Nr. 4d.	Vereinbarungen nach § 14a Abs.1 S.1			2

---