

§ 27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS		NS	
		Kabel	276,46		927,94	km
		Freileitung	1,3		4,77	km
§ 27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				375.695	kVA
§ 27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS		NS	
		549.890.790	503.529.622		228.573.108	kWh
§ 27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS		NS	
		20	171		55802	
§ 27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				86.612	
§ 27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				28,33	km ²
§ 27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				84,60	km ²
§ 27 (2) Nr. 8	Anzahl Entnahmestellen RLM				609	
§ 27 (2) Nr. 8	Anzahl Entnahmestellen SLP				55384	
<i>Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)</i>						
		MS	MS/NS		NS	
§ 10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,5%	0,6%		1,8%	
§ 17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	2.766.480	3.038.979		4.116.093	kWh
§ 17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste				9.921.552	kWh
	Kosten der Verlustenergie				566.520,62	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				5,71	ct/kWh